



# Zusammenfassung der Änderungen der Richtlinien UZH V 2024-2

Inhalt des Dokuments: Im Folgenden sind die Änderungen der angepassten Richtlinien der Version 2024-2 zusammengefasst. Die Änderungen sind auch in den einzelnen Richtlinien aufgeführt.

## 1 Angepasste Richtlinien

### Richtlinie GA-Pflichtenheft - Änderungsverlauf

Datum	Version	Seite	Typ	Alte Vorgabe	Neue Vorgabe
04.11.2024	V 2024-2	Seite 48	Änderung bestehende Vorgabe	<b>14.2.1 Unterschiedliche Wärmerückgewinnung-Startpunkte bei Lüftungsstart</b>  Beim Start der Lüftung kann das Steuersignal für die Wärmerückgewinnung entweder 0% oder 100% betragen, abhängig von der Aussentemperatur und dem Sollwert der Zulufttemperatur.	<b>14.2.1 Unterschiedliche Wärmerückgewinnung-Startpunkte bei Lüftungsstart</b>  Beim Start der Lüftung kann das Steuersignal für die Wärmerückgewinnung je nach Aussentemperatur entweder 0% oder 100% betragen.
04.11.2024	V 2024-1	-	Ergänzung	-	Beschreibung der Führungsgrößen im Kapitel Funktionenbeschrieb aufgenommen.

## 2 Neue Richtlinien

Datum	Version	Richtlinie	Bemerkungen
04.11.2024	V 2024-1	Bauwerksdokumentation	Neue Richtlinien zur Bauwerksdokumentation UZH (12 Dokumente insgesamt)
04.11.2024	V 2024-1	Richtlinie Audio Video Hörsäle	Komplette Überarbeitung von Richtlinie Audio-Video Hörsäle V-2018
04.11.2024	V 2024-1	Richtlinie Audio Video Seminarräume	Komplette Überarbeitung von Richtlinie Audio-Video Seminarräume UZH V-2018

## 3 Gelöschte Richtlinien

Datum	Version	Richtlinie	Bemerkungen
01.10.2021	V 2021-1	Richtlinie Konzept Gebäude-Geschoss und Raumbezeichnung UZH	Wurde durch die Richtlinien zur Bauwerksdokumentation UZH ersetzt.

